



Frei Kaminfeger AG

Feuerungskontrolle & Brandschutz

Farbmüllstrasse 17
CH-9425 Thal

Mobile 079 641 60 16
Mail info@freikaminfeger.ch

Checkliste bei einem Störfungsfall

Strom

- Ist der Hauptschalter eingeschaltet?
- Sind die Sicherungen in Ordnung?
- Ist der Brennerstecker richtig eingerastet?

Brennstoffe Öl & Gas

- Ist genug Öl im Tank?
- Ist der Gashahn offen?

Wasserstand

- Ist der Wasserstand bei mind. 1 bar?

Reset-/Entstörungsknopf

- Drücken Sie beim Brenner den Reset- oder Entstörungsknopf

*Funktioniert Ihre wärmetechnische Anlage nach zweimaliger
«Entstörung/Resetting» immer noch nicht, rufen Sie uns an.*

